



Pura, 16 ottobre 2012

### Interpellanza infiltrazioni acqua tetto della palestra

Egregio signor Albisetti,

in riferimento alla sua interpellanza dell'8 ottobre '12 la informiamo che il 2 settembre 2012 il tecnico signor Sergio Luvini ha informato il Municipio di una infiltrazione di acqua sopra la palestra. Subito è stato informato l'arch. Charly Steiner e il 3 settembre 2012 è stata convocata la ditta esecutrice Corti SA di Caslano sul posto per la verifica. In questa occasione sono stati verificati tutti i bordi (silicone bande del sole) come pure le saldature del manto sarnafil, tutto è risultato in perfetto ordine. In seguito dopo altri accertamenti è stata riscontrata una infiltrazione tra il cappuccio in plastica e la vite di chiusura del gancio di sicurezza (sicurline punti ancoraggio) vedi foto allegata.

#### Intervento fatto:

Il cappuccio è stato siliconato con il metallo sottostante così da evitare in futuro qualsiasi infiltrazione d'acqua. Questo lavoro è stato fatto su tutti i punti di ancoraggio posati. Le piogge degli ultimi giorni ci hanno confermato che il lavoro è stato fatto in maniera ottimale in quanto non ci sono state ulteriori infiltrazioni. Nel frattempo il Municipio ha fatto valere la garanzia consegnataci a fine lavori da parte del costruttore ditta Corti SA.

La preghiamo di gradire, egregio signor Albisetti, i nostri migliori saluti.

**Il Sindaco**  
Paolo Ruggia

PER IL MUNICIPIO:



**Il Segretario**  
Franco Rodigari

Franco Albisetti  
Via Posgésa 27  
6984 Pura

RICEVUTO

- 9 OTT. 2012

Municipio di Pura

6984 Pura

Pura, 8 ottobre 2012

## Interpellanza

Egregi signori,

con la presente, avvalendomi delle facoltà concesse dalla legge (art. 66 LOC e art 15 del regolamento comunale), mi permetto interpellare il Municipio in relazione al tetto della palestra dell'istituto scolastico.

Corrono voci che, malgrado il radicale intervento dello scorso anno (MM 589), vi siano ancora delle infiltrazioni d'acqua.

Desidererei sapere se ciò corrisponde al vero e in caso affermativo quali passi sono stati intrapresi dal Municipio al fine di far valere la garanzia d'opera nei confronti della ditta esecutrice.

Ringrazio già sin d'ora per la risposta e porgo cordiali saluti.

Franco Albisetti

